


Luméa2™ Receptacle Ganging Instructions

CAUTION: Turn off power before installing receptacle. Appropriate side sections must be removed before installation can begin.

A Luméa2 receptacle can be ganged with other Luméa2 products by removing its mounting yoke side section(s). This should only be done in multigang installations and only the inner side sections should be removed. Do not remove the side sections on the outer ends of the wallbox.

Use pliers to bend the appropriate yoke side section up and down until it breaks off.



Instrucciones Para Instalaciones Múltiples de Luméa2™


Precaución: Apague la corriente antes de instalar receptáculo. Las secciones laterales adecuadas deben ser eliminadas antes comenzar la instalación.

El receptáculo Luméa2 puede ser unido con otros productos de la serie Luméa2 si se eliminan una o varias secciones laterales de montaje. Esto debe hacerse solamente en instalaciones de unidades múltiples, y solamente las secciones internas deben ser eliminadas. No elimine las secciones laterales correspondiendo con los extremos de la caja de embitur.

Use alicates para doblar las secciones laterales cuidadosamente hasta que se rompan.

Do not remove outer side sections

No saque las secciones laterales externas



Remove inner side sections (shaded) in any multi-unit installation.

Elimine las secciones laterales internas (sombreadas) en cualquier instalación de unidades múltiples.

LUTRON®

© 1995 Lutron Electronics Co., Inc.

Made and printed in U.S.A. 4/95 P/N 030-440

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036-1299 U.S.A.